

جامعة أم القرى

معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج

قسم البحوث العمرانية والهندسية

دراسة البدائل المعمارية والميكانيكية لتهوئة البद्रوم في المسجد الحرام

الباحثين

د. محمد بن عبد الله إدريس

د. عبد المنان عبد الحميد ساعتي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكر وتقدير

يتقدم الباحثين بالشكر والتقدير إلى سعادة مدير الجامعة المكلف وإلى سعادة عميد المعهد وسعادة رئيس قسم البحوث العمرانية والهندسية على حسن رعايتهم وتشجيعهم للبحث العلمي مما كان له الدور الكبير في إنجاز هذه الدراسة.

كما يتقدم الباحثين بالشكر والتقدير لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تكليفهم بالقيام بهذه الدراسة ومساعدتهم في مراحل جمع المعلومات وعمل القياسات الميدانية لإكمال الدراسة في شهر واحد.

وأخيراً يشكر الباحثين كل من ساعدهم في إنجاز هذا العمل من خال جمع المعلومات الميدانية وبخصوصون بالشكر الأستاذ تركي حبيب الله من قسم البحوث والدراسات البيئية على النور الفعال الذي قدم به.

ملخص الدراسة

يؤدي البدروم دوراً مهماً في زيادة الطاقة الاستيعابية لأماكن الصلاة في المسجد الحرام خصوصاً في موسمي الحج ورمضان عندما تمتلئ جنبات المسجد الحرام بالطائفين والعاكفين والركع السجود، إلا أن ظروفه المناخية الصعبة، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وانعدام حركة الهواء، تؤثر سلباً على مستوى الارتياح الحراري للمصلين.

والتهوية هي تحريك الهواء داخل المكان طبيعياً أو ميكانيكياً لتحسين مستوى الارتياح الحراري، وتعتبر التهوية من الوظائف الرئيسية للهواء بعد التنفس الذي يمد الإنسان بالحياة، وتؤثر محدودة المكان (الحيز الفراغي) والكثافة (أعداد المستخدمين) في مستوى التهوية للمكان وبالتالي على مستوى الارتياح الحراري للمستخدمين.

وفي هذه الدراسة التي تتبع المنهج الوصفي التحليلي، وتعتد على الدراسات السابقة والأعمال الميدانية (الحصر والقياس) في سياسة جمع المعلومات فقد تمت مراجعة الأبحاث المتعلقة بموضوع الدراسة وركزت على مصادر التهوية والمتغيرات المؤثرة في التهوية، كذلك تم التعرف على منطقة الدراسة، والمتمثلة في بدروم المسجد الحرام، والظروف المحيطة به.

وقد تركزت معظم الأعمال الميدانية في أخذ القياسات الأساسية، والتي تشمل على درجات الحرارة، والرطوبة وحركة واتجاه الهواء، وذلك بعد تقسيم البدروم إلى ثمانية مناطق، وتركيب محطات أتماتيكية للقياس، وقد تم التوصل إلى العديد من النتائج بعد تحليل المعلومات والقياسات التي تم جمعها وكان من أهمها ارتفاع درجة الحرارة في البدروم عن المعدلات الطبيعية للارتياح الحراري حيث وصلت في بعض المناطق إلى ٣٦ درجة مئوية من غير وجود المصلين، بينما كانت درجة الحرارة الخارجية ٤٢ درجة مئوية إضافة إلى انعدام حركة الهواء.

وكان من أهم أسباب ذلك عدم وجود فتحات لتمرير الهواء إلى داخل البدروم، وانخفاض سقف البدروم عن منسوب الأرض الخارجية بما يزيد عن مترين كذلك انخفاض سقف البدروم مع استخدام الكمرات الساقطة والذي ساعد على الاحتباس الحراري، إضافة إلى وجود مخارج للمكيفات تبعث الهواء الحار إلى داخل البدروم في بعض الأجزاء، أيضاً عدم

وجود نظام تهوية أو تبريد والاعتماد على المراوح السقفية التي لا تساعد على التهوية في المناطق المغلقة والتي تنعدم فيها حركة الهواء.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من الحلول والمقترحات، والتي تم تقسيمها لحلول ومقترحات معمارية وحلول ومقترحات ميكانيكية، وقد اشتملت الحلول والمقترحات المعمارية على الاستفادة من أبراج الدرج المربع الواصل بين البندروم وسطح المسجد الحرام في عمل ملاقف هواء عملاقة لنقل الهواء من السطح إلى البندروم مع مراعاة اتجاه الرياح طوال العام، واستبدال الحوائط المحيطة بأبراج الدرج بمصبغات (شباك) حديدية تساعد على تمرير الهواء، بالإضافة إلى عمل فتحات في سقف البندروم في المناطق ما بين أعمدة النور الأرضي والتي لا تتعارض أو تؤثر في أماكن الصلاة والممرات لتساعد على تخفيف الاحتباس الحراري داخل البندروم وتوليد حركة الهواء.

في حين تركزت الحلول والمقترحات الميكانيكية في سحب الهواء الساخن الموجود داخل البندروم واستبداله بهواء نقي من الخارج وذلك باستخدام مراوح السحب والنفخ، على أن يستفاد من أبراج الدرج المربع الواصل بين البندروم وسطح المسجد الحرام والمداخل الخارجية للبندروم في تركيب مراوح لنفخ الهواء من خارج المسجد إلى البندروم، مع تخصيص بعض المداخل الداخلية من الدور الأرضي لتركيب مراوح السحب من البندروم، مع إمكانية الاستفادة من الفتحات المقترحة في الحلول المعمارية في تركيب مراوح لسحب ودفع الهواء من وإلى البندروم.

ونظراً لصعوبة تحقيق الارتياح الحراري والحصول على الجو المناسب بواسطة التهوية، لارتفاع الحاد في درجات الحرارة وخصوصاً في فصل الصيف فقد أوصت الدراسة بضرورة تكييف البندروم لتحقيق الارتياح الحراري المطلوب لراحة المصلين والمستخدمين، وعمل دراسة مفصلة لاختيار النظام الأنسب والأفضل لذلك.

فهرس المحتويات

الموضوع	الصفحة
ملخص الدراسة	ج
فهرس المحتويات	هـ
المقدمة	١
الفصل الأول: تعريف بالدراسة	٢
١-١- غاية الدراسة.	٣
٢-١- أهداف الدراسة.	٣
٣-١- منهجية الدراسة.	٣
٤-٢- خطة الدراسة.	٣
الفصل الثاني: موضوع الدراسة	٥
١-٢- التهوية.	١١
٢-٢- مصادر التهوية.	١١
٣-٢- المتغيرات المؤثرة في التهوية.	٨
الفصل الثالث: منطقة الدراسة	١٠
١-٣- الموقع والمساحة.	١١
٣-٣- استخدامات البندوم.	١١
٥-٣- النظام الإنشائي للبندوم.	١١
٦-٣- الإضاءة والتهوية والتكييف.	١٣
٢-٣- الظروف البيئية للبندوم.	١٣
١-٢-٣- التهوية الطبيعية للبندوم.	١٣
٢-٢-٣- الحمل الحراري وكمية الهواء المطلوب للبندوم.	١٣
الفصل الرابع: الأعمال والقياسات الميدانية و أهم النتائج	١٦
١-٤- القياسات الميدانية.	١٧
٢-٤- أهم النتائج.	٢٣
١-٢-٤- الظروف البيئية المناخية.	٢٣
٢-٢-٤- مناطق ضعف التهوية.	٢٣
٣-٢-٤- أسباب ضعف التهوية.	٢٤
الفصل الخامس: الحلول والمقترحات والخالصة والتوصيات	٢٥
١-٥- الحلول والمقترحات المعمارية.	٢٦
٢-٥- الحلول والمقترحات الميكانيكية.	٢٦
٣-٥- الخالصة والتوصيات.	٢٧
المراجع والمصادر	٢٨
الملاحق	٣٠

المقدمة

يمثل المسجد الحرام قبلة المسلمين التي يستقبلونها كل يوم خمس مرات لأداء الصلوات المفروضة، إضافة إلى السنن الرواتب. ويتوسط المسجد الحرم مكة المكرمة ويعتبر منطقة التقاء الطرق، وفي مواسم الحج ورمضان يزداد الإقبال على المسجد الحرام، ويمتلى بالطائفين، والعاكفين، والركع السجود، وتستغل جميع أجزائه بما في ذلك البدروم والأسطح والساحات المحيطة به.

ويؤدي البدروم دوراً مهماً في المساعدة على زيادة الطاقة الاستيعابية لأماكن الصلاة في المسجد الحرام، إلا أنه يعاني من مشكلة ضعف التهوية، والتي تؤثر على بيئة البدروم كما تنعكس سلباً على راحة وسلامة المستخدمين. الأمر الذي يتطلب التفكير في إيجاد الحلول المعمارية والميكانيكية المناسبة التي تتعامل مع الوضع القائم دون التأثير على سلامة المنشأ.

والتهوية هي تحريك الهواء داخل المكان طبيعياً أو ميكانيكياً لتحسين مستوى الارتياح الحراري، وتعتبر التهوية من الوظائف الرئيسية للهواء بعد التنفس الذي يمد الإنسان بالحياة، وتؤثر محدودية المكان (الحيز الفراغي) والكثافة (أعداد المستخدمين) في مستوى التهوية للمكان وبالتالي على مستوى الارتياح الحراري للمستخدمين.

وتحاول هذه الدراسة التي تنتهج المنهج الوصفي التحليلي وتعتمد على الدراسات السابقة والأعمال الميدانية في سياسة جمع المعلومات تصوير بعض الحلول والمقترحات المعمارية والميكانيكية لتحسين مستوى التهوية في بدروم المسجد الحرام، وقد تم تصنيف هذه الدراسة إلى خمسة فصول، حيث يقدم الفصل الأول تعريف عن البحث ويبين غايته وأهدافه إضافة إلى المنهجية وسياسة جمع المعلومات، وخطة العمل.

أما الفصل الثاني فيبحث موضوع الدراسة، ويبدأ بتعريف التهوية، وأنواعها، والمتغيرات المؤثرة فيها، والبيئة المناسبة للارتياح الحراري من خلال الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتهوية، أما الفصل الثالث فيتناول بالتحليل الوضع الراهن للبدروم (منطقة الدراسة). ويركز الفصل الرابع على الأعمال والقياسات الميدانية المتعلقة بالدراسة، ومناقشة أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تحليل المعلومات الميدانية، أما الفصل الخامس فيقدم الحلول والمقترحات المعمارية والميكانيكية والخلاصة والتوصيات.

الفصل الأول

التعريف بالدراسة

الفصل الأول

التعريف بالدراسة

يعتبر التعريف بالدراسة من المراحل الابتدائية المهمة. ويركز هذا الفصل على التعريف بغاية البحث وأهدافه، ويتناول منهجيته والسياسة التي اتبعت في جمع المعلومات بالإضافة إلى خطة إعداد الدراسة.

١-١- غاية الدراسة

تكمن الغاية من الدراسة في إيجاد حلول معمارية وميكانيكية لتهوية بدروم المسجد الحرام.

٢-١- أهداف الدراسة

تمثل أهداف الدراسة المراحل التي من خلالها يمكن تحقيق غايتها، وعليه فإن أهم أهداف هذه الدراسة:

- ١- التعرف على الوضع الراهن للبدروم.
- ٢- التعرف على أسباب ضعف التهوية في البدروم.
- ٣- دراسة النظام الإنشائي لأسقف وحوائط البدروم.
- ٤- تحليل الحيز الفراغي للبدروم وحساب الاحتياجات الفعلية للتهوية.
- ٥- تطوير حلول ومقترحات معمارية وميكانيكية لتهوية البدروم.

٣-١- منهجية الدراسة

بناءً على طبيعة وأهداف البحث، فإن منهجيته تتمحور حول المنهج الوصفي التحليلي، كما تتركز استراتيجية جمع المعلومات على الدراسات والأبحاث السابقة والبيانات، والمخططات المتوفرة، في حين تعتمد جمع المعلومات الميدانية على أعمال الحصر، والقياسات من الطبيعة.

٤-١- خطة الدراسة

- ١- تحليل الحيز الفراغي، ودراسته، والتعرف على الوضع الراهن للبدروم.
- ٢- عمل قياسات ميدانية تشمل درجة الحرارة، والرطوبة، وحركة وسرعة الهواء.
- ٣- دراسة تأثير الإنشاءات القائمة (أعمده - حوائط - ارتفاع السقف، الدرج ... الخ) على التهوية.
- ٤- دراسة تأثير المعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية الموجودة في القبو على التهوية.
- ٥- تجميع المعلومات البيئية المسجلة في محطة الحرم الشريف وتحليلها.

٦- تحليل المعلومات التي تم جمعها من الأعمال الميدانية والتعرف على أهم النتائج.

٧- مناقشة أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

٨- تطوير الحلول والمقترحات.

الفصل الثاني

موضوع الدراسة

الفصل الثاني موضوع الحراسة

تمثل التهوية الموضوع الرئيس لهذه الدراسة، ويتناول هذا الفصل موضوع التهوية بالدراسة والتحليل ويركز على تعريف التهوية ومصادرها والمتغيرات المؤثرة فيها.

١-٢- التهوية

خاض العديد من المهتمين بموضوع التهوية في تعريف التهوية، وتمحورت معظم التعريفات حول تحسين مستوى الارتياح الحراري بتحرك الهواء داخل المكان طبيعياً أو ميكانيكياً. والهواء كما ورد في تاج العروس للزبيدي انجو ما بين السماء والأرض، والجمع الأهوية، يقال أرض طيبة الهواء والأهوية. والهواء عبارة عن مزيج من الغازات المختلفة، من أهمها الأكسجين، والنيتروجين، وبخار الماء، ويمثل الأكسجين والنيتروجين ما نسبته ٩٩% من مكونات الهواء النقي (جنول ١-٢). وتعتبر التهوية من الوظائف الرئيسة للهواء بعد التنفس الذي يمد الإنسان بالحياة، وتؤثر محدونية المكان (الحيز الفراغي) والكثافة (أعداد المستخدمين) في مستوى التهوية للمكان وبالتالي على مستوى الارتياح الحراري للمستخدمين.

٢-٢- مصادر التهوية

من خلال الدراسات السابقة أمكن تصنيف مصادر التهوية إلى مصادر ضيعية، ومصادر ميكانيكية.

١-٢-٢- المصادر الطبيعية

تعتمد التهوية الطبيعية (Natural Ventilation) على الاستفادة من الهواء الطبيعي وذلك بتسريده إلى الأماكن المرغوب في تهويتها عن طريق فتحات في المبنى أو عن طريق ملاقف الهواء. ويتميز الاعتماد على التهوية الطبيعية بالسهولة والاقتصادية.

٢-٢-٢- المصادر الميكانيكية

تعتمد التهوية الميكانيكية (Mechanical Ventilation) على الأجهزة والمعدات الميكانيكية في توليد الهواء اللازم للتهوية، وتعتبر المراوح بنوعيهما الدفع والسحب من أهم الوسائل الميكانيكية المتاحة للتهوية. ويلجأ المصمم عادة لاستخدام التهوية الميكانيكية في حالة تعذر الاعتماد على التهوية الطبيعية أو لعدم كفايتها. وتحتاج التهوية الميكانيكية إلى التشغيل والصيانة مما يترتب عليه التزامات مادية وبشرية مستمرة.

جدول (١-٢): مكونات الهواء.

الغاز	الرمز	التركيز (جزء من المليون بالحجم) PPM	التركيز (جزء من المليون بالوزن) PPM	الكتلة الكلية (بالجرام) 20×10^6	النسبة المئوية (بالحجم) %
النيتروجين	N ₂	٧٨٠٩٠٠	٧٥٥١٠٠	٣٨,٦٤٨	٧٨,٠٩٠٠
الأكسجين	O ₂	٢٠٩٥٠٠	٢٣١٥٠٠	١١,٨٤١	٢٠,٩٥٠٠
الأرجون	Ar	٩٣٠٠	١٢٨٠٠	٠,٦٥٥٥	٠,٩٣٠٠
ثاني أكسيد الكربون	CO ₂	٣٠٠	٤٦٠	٠,٠٢٣٣	٠,٠٣٠٠
النيون	Ne	١٨	١٢,٥	٠,٠٠٠٦٣٦	٠,٠٠١٨
الهيليوم	He	٥,٢	٠,٧٢	٠,٠٠٠٠٣٧	٠,٠٠٠٠٥٢
الميثان	CH ₄	٢,٢	١,٢	٠,٠٠٠٠٦٢	٠,٠٠٠٠٢٢
الكريبتون	Kr	١	٢,٩	٠,٠٠٠٠١٤٦	٠,٠٠٠٠١
أكسيد النيتروز	N ₂ O	١	١,٥	٠,٠٠٠٠٧٧	٠,٠٠٠٠١
الهيدروجين	H ₂	٠,٥	٠,٠٣	٠,٠٠٠٠٠٢	٠,٠٠٠٠٠٥
الزينون	Xe	٠,٠٨	٠,٣٦	٠,٠٠٠٠٠١٨	٠,٠٠٠٠٠٠٨
أول أكسيد الكربون	CO	٠,١٠	-	-	٠,٠٠٠٠٠١
الأوزون	O ₃	٠,٠٢	-	-	٠,٠٠٠٠٠٢
ثاني أكسيد النيتروجين	NO ₂	٠,٠٠١	-	-	٠,٠٠٠٠٠٠١
ثاني أكسيد الكبريت	SO ₂	٠,٠٠٠٢	-	-	٠,٠٠٠٠٠٠٠٢
أكسيد النيتريك	NO	٠,٠٠٠٦	-	-	٠,٠٠٠٠٠٠٠٦
الأمونيا	NH ₃	٠,٠٠٦	-	-	٠,٠٠٠٠٠٠٠٦
كبريتيد الهيدروجين	H ₂ S	٠,٠٠٠٢	-	-	٠,٠٠٠٠٠٠٠٢
بخار الماء	H ₂ O	-	-	-	-
					-


المصدر: د. السيد عبد الكريم يعقوب (١٤٢٠هـ)

٣-٢- المتغيرات المؤثرة في التهوية

لتوفير جو مناسب (Comfortable Zone) يشعر فيه الإنسان بالراحة الحرارية، (Thermal Comfort) ويستطيع ممارسة الأنشطة المختلفة لابد من التعرف على المتغيرات التي تؤثر في الراحة الحرارية للإنسان. و أهم هذه المتغيرات درجة الحرارة، و الرطوبة النسبية، وحركة الهواء، ومستوى نشاط الفرد الذي يحدد الطاقة المتولدة داخل جسم الإنسان وقيمة العزل الحراري للملابس. والشكل ١-٢ يوضح العمليات الأساسية المستخدمة في تنطيف الجو وهي كالتالي:

- ١- التسخين و التبريد المحسوس أو التسخين و التبريد دون إضافة أو إنقاص لنسبة الرطوبة وتظهر هذه كخط أفقي في الشكل (١-٢).
- ٢- ترطيب الهواء أو إزالة رطوبة الهواء عند درجة حرارة ثابتة، وتظهر هذه العملية كخط رأسي في الشكل (١-٢).
- ٣- الترطيب أو إزالة الرطوبة ادياباتيًا وتتبع هذه العملية خط ذي درجة حرارة بصيلة مائلة ثابتة.

شكل (١-٢) العمليات الأساسية المستخدمة في تكييف الهواء



ولأهمية التعرف على الجو المناسب للارتياح الحراري للإنسان في ظل ظروف معينة مثل العمل، فقد حددت الدراسات والأبحاث الظروف المثلى للراحة الحرارية للإنسان بطريقة محسوسة، واستنتجت معادلات يمكن عن طريقها حساب درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الهواء ومتوسط درجة الحرارة الإشعاعية التي تعطي الإحساس الأمثل للراحة الحرارية للإنسان له نشاط معين، ويرتدي ثياباً لها عزل حراري معين وفي ظروف معينة، ويوضح الجدول (٢-٢) قيم درجة الحرارة المؤثرة في ظروف معينة لشخص جالس.

جدول ٢-٢: علاقة درجة الحرارة مع الظروف الحرارية المؤثرة.

درجة الحرارة	انظروف الحرارية
٢٠	درجة تبريد الجسم
٢٣,٥	حدود الإحساس الطبيعي بالراحة
٢٥	إحساس بالراحة الحرارية
٣٠	إحساس قليل بعدم الراحة
٣٥	إحساس بعدم الراحة
٤٠	غير مريح إطلاقاً
٤١,٥	الحد الأقصى لفعالية انتقال الحرارة بالتبخر في التأثير على الاتزان الحراري
أعلى من ٤١	يبدأ التسخين لجسم الإنسان

ومن خلال الجدول السابق تتضح أهمية المحافظة على درجة حرارة البدروم مع وجود المصلين في حدود ٢٥ إلى ٣٠ درجة مئوية، مع ضرورة إيجاد الوسائل المناسبة في حالة تعديها ٣٠ درجة مئوية.

الفصل الثالث

منطقة الدراسة

الفصل الثالث منطقة الحرام

يعتبر التعرف على الوضع الرهن للبدروم من أولويات دراسة تحسين التهوية حيث يساعد على التعرف على طبيعة المكان، وظروفه البيئية، واستخداماته، وعلاقته ببقية أجزاء الحرم للتعرف على الإمكانيات المتاحة للاستفادة منها من خلال المقترحات والحلول المعمارية والميكانيكية.

٣-١- الموقع والمساحة

يقع البدروم أسفل التوسعة السعودية الأولى، ويشغل معظم الحيز الفراغي المتاح والذي تقدر مساحته بـ ٢٦٤٧٤,٥ متر مربع تقريباً (شكل ٣-١)، ويتسع لـ ٦٠٠٠ مصلي تقريباً.

٣-٢- استخدامات البدروم


تمثل الصلاة الاستخدام الرئيس للبدروم حيث يخصص الجزء الأكبر من مساحته للصلاة في المواسم (رمضان والحج). إضافة إلى ذلك توجد في البدروم أماكن للوضوء وأخرى لتعبئة حافظات مياه زمزم وعدد من المكاتب والمخازن، وتستقطع الجهات الأمنية حيزاً بمنخل منفصل.

ويمكن الوصول إلى البدروم من داخل الحرم وخارجه، وترتبط المداخل الخارجية بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام وتكون بعض هذه المداخل فقط للبدروم والأخرى للبدروم وبقية أنوار المسجد الحرام بأبراج سلاط مربعة حول فتحات كبيرة (بئر السلم)، في حين ترتبط المداخل الداخلية بالرواق العثماني والذي يرتبط مع بدروم المسجد الحرام ارتباطاً مباشراً بعدد من الدرج ويختلف عدد الدرج باختلاف المناسيب المتاحة.

٣-٣- النظام الإنشائي للبدروم

يعتمد النظام الإنشائي للبدروم المسجد الحرام على النظام العادي والمكون من القواعد والأعمدة والسقف العادي (بلاطة عادية، وكمرات ساقطة) ويشترك النظام الإنشائي للبدروم مع النظام الإنشائي للدور الأرضي للمسجد الحرام في بعض المناطق، ويؤثر النظام الإنشائي العادي للسقف والكمرة الساقطة في خفض سقف البدروم ويساعد في التسبب في مشكلة الاحتباس الحراري ورفع درجة الحرارة، وانعدام حركة الهواء.

شكل ١-٣: بدروم المسجد الحرام.



٤-٣- الإضاءة و التهوية والتكيف

يعتمد البدروم على الإضاءة الصناعية لتوفير الإضاءة الكافية وذلك لانتشار الإضاءة الطبيعية في الجيات القريبة من الرواق القديم، في حين لا توجد أية فتحات من الجيات الداخلية، وذلك لانخفاض مستوى البدروم عن الساحات الخارجية بما يزيد عن مترين تقريباً. وفي الوضع الحالي لا يوجد نظام للتكيف في البدروم رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ويعتمد على التهوية باستخدام المراوح السقوية والتي لا تؤثر لعدم وجود مجال لحركة الهواء، وعدم وجود تيارات هوائية طبيعية، إضافة لما تسببه من إزعاج للمصلين.

٥-٣- الظروف البيئية للبدروم

تمثل الظروف البيئية للبدروم أهم المشاكل التي تؤثر على المصلين وخصوصاً في أيام الصيف، والتي تعتبر من الأيام الحارة نظراً لوقوع مكة المكرمة داخل الحزام الصحراوي المماثل لمناخ المناطق الصحراوية الحار جاف في معظم أيام السنة حيث ترتفع الحرارة في فصل الصيف إلى ما فوق الأربعين، ويصل معدل الرطوبة إلى أكثر من ٦٠ %، إضافة إلى هبوب الرياح الحارة الجافة القادمة من الجهة الشمالية الغربية.

١-٥-٣- التهوية الطبيعية للبدروم

تعتمد التهوية الطبيعية في البدروم على الهواء الذي يصل إلى البدروم عن طريق الفتحات الموجودة في منطقة الربط مع الدور الأرضي للمسجد الحرام (المدخل من جهة الرواق)، ويعتمد على المراوح المثبتة في السقف على تحريك الهواء، غير أن مستوى التهوية يختلف داخل البدروم من مكان لآخر، وقد يصل في بعض المناطق إلى الانعدام الكامل.

٢-٥-٣- الحمل الحراري

لحساب الحمل الحراري للبدروم فقد تم حساب المساحة الفعلية للبدروم بعد خصم مساحة الأعمدة (جنول ٣-١) وافترض أن ١٠% من مساحة البدروم تستغل لأنشطة غير الصلاة إضافة إلى الممرات وحيث إن المساحة الإجمالية للبدروم ٢٦٤٧٤,٥ م^٢ فإن المساحة المخصصة للصلاة = المساحة الإجمالية - (مساحة الأعمدة + المساحات المستغلة لغير الصلاة)
المساحة المخصصة للصلاة = ٢٦٤٧٤,٥ - (٢٦٤٧ + ٨٦٦) = ٢٢٩٦١,٥ م^٢

جدول ١-٣ مساحة الفراغ بدور البدر

المنطقة	إجمالي مساحة المنطقة	مساحة الأعمدة (فئة أ) بالأمطار			مساحة الأعمدة (فئة ب) بالأمطار			مساحة الأعمدة (فئة ج) بالأمطار	إجمالي مساحة الأعمدة	إجمالي المساحة بدون الأعمدة
		مساحة العمود	عدد الأعمدة	مساحة العمود	عدد الأعمدة	مساحة العمود	عدد الأعمدة			
A	٧٨,١٦٦٨	١	٤٩	٠,٥٦٢٥	١٠	٦٢٥,٥	-	٦٢٥,٥	٦٢٥,٥	١٥٥,١٦١٤
B	٢٦٤٩,٤٠٩٠	١	٣٦	٠,٥٦٢٥	٢٢	٣٧٥,١٢	٧٢,١٣٢٤	٥٠٧٤,١٢٠	٧٢٢٥,٥٦٥٥	٧٢٢٥,٥٦٥٥
C	٥٧٧٦,٢٣٩٩	١	١٢١	٠,٥٦٢٥	٥٠	١٢٥,٢٨	٢٦,٩٤٣٢	٠,٦٧٢,١٧٦	١٦٢٧,٥٦٠٠	١٦٢٧,٥٦٠٠
D	٢٧١٧,٠٤٣١	١	٣٧	٠,٥٦٢٥	٢٢	٣٧٥,١٢	٤٧,١٧٣٤	٧٩٨٤,٩٦	٢٤٤٧,٢٦٢٠	٢٤٤٧,٢٦٢٠
E	٥٣٩٥,٥٠٠٨	١	١٣٥	٠,٥٦٢٥	٥٨	٦٢٥,٣٢	-	٦٢٥,٣٢	٦٢٥,٣٢	٧٧٥٨,٥٣٢٧
F	٢٩٥٣,٩١٠٧	١	٤١	٠,٥٦٢٥	٣٧	٨١٢٥,٢٠	٣٩,٨٧٢٧	٦٨٩٢,١٠١	٢٢١٥,٢٨٤٢	٢٢١٥,٢٨٤٢
G	٤١١٠,٣٥٣	١	٩٨	٠,٥٦٢٥	٣٢	٠٠٠,١٨	١١,٥٩٦٦	٥٩٦٦,١٢٧	٤٣٨٧,٣٩٨٢	٤٣٨٧,٣٩٨٢
H	١٢١٢,٢٥٦٨	١	١٣	٠,٥٦٢٥	١٥	٤٣٧٥,٨	-	٤٣٧٥,٨	٢١٩٣,١١٩٥	٢١٩٣,١١٩٥
	٤٦٥٦,٢٦٤٧٤					٣٧٥,١٣٨	-	٣٤٦٣,٨٦٦	١١٩٣,٢٥٦٠٨	١١٩٣,٢٥٦٠٨

وبافتراض أن عدد المصلين في المتر الواحد شخصان فإن إجمالي عند المصلين في البدر تقريبا $= 2 \times 22961.5 = 45923$ مصلي

وحيث إن كمية الحرارة التي ينتجها الشخص وهو يعمل عملا خفيفا مثل الصلاة تمثّر

$$q_s = 75 \text{ W (Sensible heat)} \quad q_L = 55 \text{ W (Latent heat)}$$

فإن إجمالي الحرارة الناتجة عن المصلين $= (55 + 75) \times 45923 = 5969990$ وات $= 5970$ كيلو وات إضافة إلى كمية الحرارة الناتجة عن الإضاءة:

$$w = 5 \text{ watts } m^{-2} \quad A = 25610 \text{ m}^2$$

$$q_{Li} = 4.1 \cdot A \cdot w = 4.1 \cdot 25610 \cdot 5 = 525 \text{ kW}$$

كمية الحرارة الناتجة عن الإضاءة $= 4.1 \times \text{مساحة البدر} \times \text{كمية الحرارة الناتجة لكل متر}$

$$\text{مربع} = 4.1 \times 25610 \times 5 = 525 \text{ كيلو وات}$$

إجمالي الحمل الحراري = إجمالي الحرارة الناتجة عن المصلين + كمية الحرارة الناتجة عن الإضاءة $= 525 + 5970 = 6495$ كيلو وات

$$\text{الإضاءة} = 525 + 5970 = 6495 \text{ كيلو وات}$$

وبناء على نتائج القياسات لمحطات الرصد والقياسات للظروف البيئية المناخية والموضحة

في جدول ١-٥ متوسط القياسات في البدر مع عدم وجود أشخاص (مصلين) . وبإضافة إجمالي الحمل الحراري فإن هذا الحمل يزيد درجات حرارة البدر في حالة الذروة , وبافتراض أن درجة الحرارة ارتفعت إلى (٥) خمسة درجات تقريبا فإن الظروف البيئية تصبح كالتالي:

درجة الحرارة	٤١	درجة مئوية
الرطوبة النسبية	٢٣	%
درجة حرارة بصللة مبتلة ثابتة	٢٣	درجة مئوية

وحيث أن درجات الحرارة في الدور الأرضي أقل من السطح أو الساحات المحيطة بالمسجد الحرام فإن نظام التهوية للبدروم سوف يكون عن طريق سحب الهواء من الدور الأرضي إلى البدروم وسحب الهواء الساخن إلى خارج البدروم، وباستخدام درجات الحرارة والرطوبة بعد ارتفاعها بالإضافة إلى الظروف البيئية للدور الأرضي والموضحة في جدول ٢-٥ بخريطة السيكمتر (SI ASHRAE Psychrometric Chart) نستنتج أن:


$$h_1: \text{أنثالي هواء البدروم} = ٦٨ \text{ كيلو جول / كجم}$$

$$h_2: \text{أنثالي هواء الدر الأرضي} = ٦١ \text{ كيلو جول / كجم}$$

$$v_2: \text{الحجم النوعي} = ٠,٨٨٢٥ \text{ متر مكعب / كجم}$$

وبتمثيل معادلة الاتزان الحراري بخريطة السيكمتر والموضحة في الشكل ٢-٣ نستطيع أن نستنتج كمية الهواء المطلوب سحبه من الدور الأرضي إلى البدروم كالتالي:

شكل ٢-٣ يوضح تمثيل معادلة الاتزان الحراري



$$q_T = \dot{m}_T (h_1 - h_2) \quad (\text{معادلة الاتزان الحراري})$$

$$\dot{Q} = 3586800 \text{ m}^3 / \text{hr} \quad (\dot{m}_T = 1129 \text{ kg / sec})$$

$$\text{كمية الهواء} = ٣٥٨٦٨٠٠ \text{ متر مكعب / ساعة}$$

الفصل الرابع

الأعمال والقياسات الميدانية

ومناقشة أهم النتائج

الفصل الرابع

الأعمال والقياسات الميدانية وأهم النتائج

تعتبر الأعمال والقياسات الميدانية من أهم وأصعب مراحل جمع المعلومات، وتركزت في هذه الدراسة في التعرف على الوضع الراهن للبدروم وعلى عناصره المعمارية والإنشائية وتحديد المناطق ضعيفة التهوية، إضافة إلى القياسات وأخذ القراءات في أوقات، وأماكن، وظروف مختلفة وذلك للتعرف على الظروف البيئية للبدروم.

١-٤- القياسات الميدانية


وقد تم تقسيم البدروم إلى ثمانية مواقع (الشكل ١-٤)، حيث تم تركيب عدد من المحطات الأتوماتيكية لقياس درجات الحرارة والرطوبة النسبية، ودرجة حرارة الندى، ودرجة حرارة بصيلة مبتلة ثابتة، وسرعة واتجاه الهواء والتي يتم تسجيلها في مجمع بيانات يتم تفرغها في الحاسب الآلي عن طريق حلبة جمع البيانات من المحطة، وقد استمرت أعمال القياس للمواقع الثمانية لمدة أسبوعين وعلى مدار الساعة.

و لأهمية معرفة الظروف البيئية الخارجية المحيطة بالبدروم، فقد تم إجراء بعض القياسات في الضابق الأرضي للمسجد الحرام أمام السلالم الموصلة بين البدروم والدور الأرضي، إضافة إلى القياسات التي تم الحصول عليها من المحطات الثابتة في منطقة الحرم.


وكان من أهم مراحل القياس التأكد من سلامة الأجهزة الثابتة في المحطات بالإضافة إلى أجهزة القياس اليدوية وتمت معايرتها لقياس درجات الحرارة، والرطوبة النسبية ودرجة حرارة بصيلة مبتلة ثابتة وسرعة واتجاه الهواء الخ

وتوضح الرسوم البيانية في الأشكال (٢-٤، ٣-٤، ٤-٤، ٥-٤، ٦-٤، ٧-٤، ٨-٤، ٩-٤) بعض القراءات التي تم تسجيلها في المواقع الثمانية من البدروم.


شكل ٤-١: أجزاء البدروم الثمانية.




شكل ٤-٢: قراءات الموقع A.




شكل ٤-٣: قراءات الموقع B.




شكل ٤-٤: قراءات الموقع C.




شكل ٤-٥: قراءات الموقع D.




شكل ٤-٦: قراءات الموقع E.




شكل ٤-٧: قراءات الموقع F.



شكل ٨-٤: قراءات الموقع G.



شكل ٩-٤: قراءات الموقع H.



٢-٤- أهم النتائج

ومن خلال تحليل المعلومات التي تم تجميعها من الأعمال الميدانية تم التوصل إلى عدد من النتائج التي سنورد ونناقش أهمها في هذا الفصل.

١-٢-٤- الظروف البيئية المناخية

بعد دراسة نتائج القياسات لمحطات الرصد والقياس في المواقع الثمانية داخل البندرم، اتضح أن متوسط القياسات مع عدم وجود أشخاص هي:

جدول ١-٥: متوسط القياسات في البندرم:

درجة حرارة	٣٦	درجة مئوية
الرطوبة النسبية	٦١,٥ %	
درجة حرارة بصيلة مثبتة ثابتة	١٩,٠	درجة مئوية
سرعة اهواء	صفر	عقدة

جدول ٢-٥: متوسط القياسات في الضابق الأرضي:

درجة الحرارة	٣٣,٩	درجة مئوية
الرطوبة النسبية	٦١,١ %	
درجة حرارة بصيلة مثبتة ثابتة	٢٠,٩	درجة مئوية
سرعة اهواء	صفر	عقدة

ومن خلال الجدول (١-٥) يتضح ارتفاع درجة الحرارة داخل البندرم عن المعدل الطبيعي للرياح الحراري وذلك بنون وجود المصلين، وانخفاض معدل الرطوبة النسبية وانعدام حركة الهواء.

٢-٢-٤- مناطق ضعف التهوية

ومن المعاينة الميدانية للبندرم أمكن تقسيم البندرم إلى ثلاثة أقسام أو مناطق من ناحية التهوية كما يلي:

١- منطقة معدومة التهوية، وتمثل المنطقة الواقعة تحت قبة الصفا والمنطقة الواقعة شرق باب الفتح (مكاتب شركة التشغيل والصيانة).

٢- منطقة ضعيفة التهوية، وتمثل المنطقة التي لا ترتبط بالدور الأرضي مباشرة والواقعة تحت باب الملك عبد العزيز وباب الفتح وباب العمرة.

٣- منطقة مقبولة التهوية، وتمثل المنطقة ذات الاتصال المباشر مع الدور الأرضي عن طريق الفتحات المستخدمة كدرج للدخول والخروج.

٤-٢-٣- أسباب ضعف التهوية وارتفاع درجة الحرارة

وكان من أهم نتائج المعاينة الميدانية التعرف على أسباب ضعف التهوية، وأسباب ارتفاع درجة الحرارة، والتي تمثلت في:

١- عدم وجود فتحات لتمرير الهواء وخصوصاً في المناطق الواقعة تحت قبة الصفا وشرقي باب الفتح.

٢- انخفاض منسوب سقف البدروم عن منسوب الأرض الخارجية بمسافة كبيرة تزيد عن المترين.

٣- انخفاض سقف البدروم مع استخدام الكمرات الساقطة، والذي يساعد على الاحتباس الحراري.

٤- وجود عدد من مخارج المكيفات في بعض أجزاء البدروم التي تبعث الهواء الحار إلى داخل البدروم.

٥- عدم وجود نظام تهوية وتبريد والاعتماد على المراوح السقفية التي لا تساعد على التهوية في المناطق المغلقة وعند انعدام حركة الهواء.

الفصل الخامس

الطول والمقتربات والتوصيات

الفصل الخامس

الحلول والمقترحات والملاحظة والتوصيات

ومن خلال أهم النتائج التي تم استخلاصها ومناقشتها في الفصل السابق يركز هذا الفصل على تطوير عدد من الحلول والمقترحات والتي يمكن تصنيفها إلى حلول معمارية وحلول ميكانيكية إضافة إلى الخلاصة والتوصيات.

٥-١- الحلول المعمارية

بدراسة الوضع الراهن للبدروم أمكن التوصل إلى عدد من الحلول والإقتراحات المعمارية التي تساعد على تحسين تهوية البدروم وتشتمل على ما يلي:

١- الاستفادة من فتحات الدرج المربع الواصل من البدروم إلى سطح المسجد الحرام وذلك بعمل ملاقف هواء عملاقة لنقل الهواء من الخارج إلى البدروم مع مراعاة اتجاه الرياح طوال العام على أن لا تؤثر على الشكل العام للمناطق المحيطة بها والدرج.

٢- استبدال الحوائط الخرسانية المحيطة بالدرج الواقع عند قبة الصفا بمصبغات (شبيوك) حديدية حتى تساعد على تمرير الهواء إلى المنطقة الواقعة تحت قبة الصفا، والتي تعتبر أكثر تضرراً.

٣- عمل فتحات في سقف البدروم في المناطق ما بين أعمدة الدور الأرضي والتي لا تتعارض مع أماكن الصلاة والممرات حيث تساعد على تخفيف الاحتباس الحراري داخل البدروم وتعطي مجالاً لتحريك الهواء بصعود الهواء الساخن من خلال الفتحات وإحلال هواء أقل حرارة مكانه.

٥-٢- الحلول الميكانيكية

تتركز الحلول والمقترحات الميكانيكية في سحب الهواء الساخن من البدروم واستبداله بهواء نقي من الخارج واشتملت الحلول والمقترحات على ما يلي:

١- تخصيص جزء من منطقة الدخول للبدروم من الدور الأرضي (الدرج الرابط) لتركيب مراوح لسحب الهواء الحار من البدروم مع مراعاة حركة المشاة والمصلين ويمكن تخصيص بعض الدرج للمراوح فقط.

٢- الاستفادة من الدرج الواصل من البدروم إلى السطح بإنشاء ممر للهواء مرتبط بمروحة عملاقة لسحب الهواء النقي من سطح المسجد الحرام ودفعه إلى البدروم عبر الممر مع إمكانية عمل ممر علوي مواز لممر التمديدات الموجود في سقف البدروم لإيصال الهواء النقي إلى معظم أجزاء البدروم.

٣- الاستفادة من المقترح المعماري والمتمم في عمل فتحات في سقف البدروم وذلك بتركيب مراوح سحب وأخرى للنفخ على الفتحات المقترحة مع مراعاة الفصل بين السحب والنفخ.

٣-٥- الخلاصة والتوصيات

بما أن درجة الارتياح الحراري للشخص في حدود ٢٥ درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة في البدروم عند أعداد هذه الدراسة وصل إلى ٣٦ درجة مئوية في أوقات معتلة وبدون وجود للمصلين فيتوقع أن تتجاوز درجة حرارة البدروم عند ما يمتلئ بالمصلين في الأوقات الحارة الأربعين فيصبح تحقيق الارتياح الحراري والحصول على الجو المناسب بواسطة التهوية غير ممكن، خصوصاً وأن الهواء والذي سيسحب من الخارج اسخن من الهواء الموجود داخل البدروم.

ولتحقيق الارتياح الحراري للمصلين، وتوفير الجو المناسب في ظل الظروف المناخية الصعبة للبدروم فإن التكييف هو الوسيلة الأنسب لذلك، وعليه توصي هذه الدراسة بضرورة تكييف البدروم، وعمل دراسة مفصلة لاختيار النظام الأنسب والأفضل لذلك.

المراجع والمصادر

- السيد عبد الكريم يعقوب وآخرون (١٤٢٠هـ) جودة الهواء في الأماكن المغلقة داخل الحرم المكي الشريف من الناحية الكيميائية والميكروبيولوجية، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
- مصطفى السيد وآخرون (١٤١٥هـ) هندسة التبريد وتكييف الهواء، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.
- ASHRAE(1999) Handbook of HVAC Applications Volume, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, U. S. A.
- F. C. McQuiston and J. D. Parker, "Heating, Ventilating, and Air Conditioning nalysis and Design", 4th. Edition, John Wiley and Sons, Inc.

الملاحق





$$P_v = \frac{V p t}{1000 \eta} [\text{kW}]$$

$$P_{v(v=0)} = 169 \left(\frac{n}{1000} \right)^3 [\text{kW}]$$

Wheel diameter
Laufraddurchmesser
Diamètre de la turbine
Diametro girante

2010 mm

Rpm
U/min
Tr/min
Giri/min

460 max
670 max
850 max


WD²
GD²
PD²
PD²

1318 kgm²
1387 kgm²
1664 kgm²

Class
Klasse
Classe
Classe

I
II
III

ChB 73



$$P_v = \frac{V \cdot p_t}{1000 \cdot \eta} \text{ [kW]}$$

$$P_{v(n=0)} = 23,1 \left(\frac{n}{1000} \right)^3$$

Wheel diameter
 Laufraddurchmesser
 Diamètre de la turbine
 Diametro girante

Rpm
 U/min
 Tr/min
 Giri/min

WD²
 GD²
 PD²
 PD²

Class
 Klasse
 Classe
 Classe


ChB 2

1350 mm

690 max
 990 max
 1260 max

196 kgm²
 196 kgm²
 236 kgm²

I
 II
 III



$$P_v = \frac{V \cdot p_t}{1000 \cdot \eta} \text{ [kW]}$$

$$P_{v(v=0)} = 1,94 \left(\frac{n}{1000} \right)^3 \text{ [kW]}$$

Wheel diameter
 Laufraddurchmesser
 Diamètre de la turbine
 Diametro girante

Rpm
 U/min
 Tr/min
 Giri/min

WD²
 GD²
 PD²
 PD²

Class
 Klasse
 Classe
 Classe


ChB 30

836 mm

**1650 max
 2100 max**

**24 kgm²
 29 kgm²**

**II
 III**



ASHRAE PSYCHROMETRIC CHART NO. 1
 NORMAL TEMPERATURE SEA LEVEL
 BAROMETRIC PRESSURE 101.325 kPa.
 COPYRIGHT 1981
 AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC.






Fig. 2-10 SI ASHRAE Psychrometric Chart

Fig 3-2



OUTDOOR AIRCONDITIONING SOLUTIONS
ENGINEERING THE ATMOSPHERE



STAR TECHNOLOGY

Riyadh, K.S.A, Tel:01-4728952, Mobile: 055481906

Our Goal

We are taking up the challenge to cool areas that were previously thought impossible or uneconomical to cool! We aim to set new standards in cooling, which will change the world we live in.

Introduction

The cooling solutions provided, specifically address the cooling of areas where conventional systems prove ineffective or fail to work altogether. These areas include open areas without enclosure as well as outdoor areas which are completely exposed. The application of our technology is boundless and we can make living in our hot climate a lot more comfortable.


The Product

The unit adopts a centrifugal airflow spraying system giving great cooling effect for places where classic airconditioning is not possible.

Features

The systems have been engineered to be:

- Portable
- Reliable
- Dependable
- Safe
- Installation flexible
- Easy to Install
- Easy to use
- No need maintenance
- Long time operational
- Adjustable water flow



Open Air

Possible Applications

Our products provide an efficient, economical way to cool large areas, inside or outside, quickly, and effectively. They have been employed for the following:

Leisure & recreational areas: Outdoor Cafes, Restaurants, Open Air Dining Areas, Theme Parks, Parks, Shopping Centers, Outdoor Malls, Race Courses, Golf Courses, Tennis Courts, Stadiums, Pool Sides, Terraces, Balconies, etc.

Events: Weddings, Concerts, Sports Meets, Product and Premises Launch, Conventions, Private Parties, Fashion Shows, Public Gatherings etc.



Others: Waiting areas, Ticketing areas, Factories, Smokers' Patios, Outdoor Work Areas, Loading Docks, Livestock Shed, Green House, Spot Cooling in industries where equipment generate heat, Textile Industries, Dry Indoor Work Area.



Textile Industry



Work Area

Other Usage Benefits

Temperature drop:

The product is very efficient for dropping temperature.

Humidity control:

The unit humidifies by spraying very fine water particles that get vaporized naturally without dropping to the floor (No moisture). The spray volume can be easily controlled by control valve. It also dehumidifies by running fan only without spraying water.



Green House

Air Circulation:

It also can act as a ventilation fan only by operating its fan alone. It circulates air and equalizes the air temperature in the stall.

Stall disinfection and elimination of dust and harmful gas:

The unit dilutes harmful gas such as ammonia gas as well as eliminates dust. It can also disinfect germs, mildew and etc. in the stall spraying proper chemical solution.

Environmental Benefits

- Cooling Air
- Clears Air from Smoke and Airborne Particles
- Air Filtration
- Dust Abatement
- Odor Control
- Ventilation
- Humidity Control
- Repels Flying



STAR TECHNOLOGY

Riyadh K.S.A, Tel: 01-4728952, Mobile: 055481906



© 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. [TERMS OF USE](#) [TRUSTe Approved Privacy Statement](#)

Business Enhancements

- Increase comfort for both customer and staff
- Greater captive audience for longer times (leads to increased consumption)
- Cover area increase (Add value to previously unused property)
- Comfortable day-time table occupation
- Cleaner and fresher air (smoke and dust control)
- Reduce the use of airconditioning and hence electrical power consumption
- Enjoy a high-end, heavy-duty, high-endurance, defect-free system*

All these collective factors will generate additional revenue leading to increased profits!

By installing the proposed systems we believe that it will definitely promote the outlook of your business. Please feel free to ask for personal customized application advice.

*Does not cover electrical power installation




Product Launch

Cooling Efficiency

When temperatures reach their peak during the day or night, relative humidity is normally at its lowest point.

Depending on the temperature and humidity, our system can achieve some remarkable results in dropping the temperature by 5 ~ 8°C. The airflow from the unit's fan propels the tiny ultra-fine droplets of water resulting in cooling of the air temperature. Since cool air is heavier than warm air, cool air tends to float down to the ground, reducing the outdoor temperature. In accordance with the varying humidity and desired cooling effect, the quantity of units needed are determined.




Able to cool up to 15 meters in a straight line parallel to the ground, and only emits ~3 meters of visible vapor. Potential cooling varies with prevailing humidity, acceptable humidity increase, and the total temperature drop desired.

STAR TECHNOLOGY

Riyadh, K.S.A Tel: 01-4728952, Mobile: 055481906

Installation

Unit Layout






1. Body
2. Ventilator Motor
3. Disc Motor
4. Disc
5. Drain Motor Pump (Optional)
6. Drain Water Pump
7. Fan Blade
8. Inlet Grid
9. Outlet Grid
10. Water Supply Hose
11. Valve (Control Water Volume)
12. Unit Mounting Cable (4x)
13. Ventilator Motor Cable
14. Disc and Pump Cable
15. Internal Pump Cable

Technical Specifications

Air volume	m ³ /h	5,880
Range / throw	m	10-15°
Power / Frequency / phase	V/Hz	Boyer's order
Speed at 60 Hz (ventilator)	rpm	1,750
(Disc)	rpm	1,500
Power consumption (ventilator)	W	500
(vent + disc + pump)	W	620
Supply water pressure	bar	1-2
Water capacity	l/h	20-40
Covering area	m ² - units	50-50m ²
Diameter	mm	560
Air intake	mm	610
Length	mm	420
Packed weight	kg	22
Dimensions of packaging	mm	670 x 670 x 570
		Depends on application

Mechanical Suspension





STAR TECHNOLOGY

Riyadh, K.S.A, Tel: 01-4728952, Mobile: 055481906



Outdoor Cafés & Terraces



STAR TECHNOLOGY

Al Umam Commercial Center
Sitten St./ Salah Al-deen St.

6th Floor Suit 610

P.O. Box 31234, Riyadh 11477 K.S.A

Tel: 4728952 Fax: 4728948

info@startech-ksa.com

WWW.STARTECH-KSA.COM

Notice: Attachments are automatically scanned for viruses using **McAfee**

[Reply](#)

[Reply All](#)

[Forward](#)

[Delete](#)

[Put in Folder...](#)

[Previous](#) [Next](#) | [Close](#)



[MSN Home](#)

[Hotmail](#)

[Search](#)

[People and Chat](#)